

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области

(наименование территориального органа МЧС России)

679016, г. Биробиджан, ул. Ленина, 34а т.26029 ф.26029 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЕАО**

(наименование органа государственного надзора)

ЕАО Ленинский район с.Ленинское ул. ПУ-2 д. 11, тел. 8(42663)22043, E-mail: onden@79.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское» в лице директора Журавской

Марины Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского района ЕАО по пожарному надзору Лонюшкина Н.Г. № 29 от «14» октября 2021 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 26.10.2021 г. государственным инспектором Ленинского района ЕАО по пожарному надзору Казаковой Мариной Викторовной проведена внеплановая проверка объекта защиты Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское», юридический адрес: ЕАО, Ленинский район с. Ленинское ул. Ленина 11.

совместно с Директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское», Журавской Мариной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании, на путях эвакуации людей при пожаре не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (правое крыло здания)	(ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях	01.04.2022 г.	

		пожарной безопасности», п. 4.3.1 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 7.6.3 "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение"; п. 23 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)		
2	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(Основание: п. 56 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022 г.	
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (правое крыло здания)	(Основание: п. 54 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022 г.	
4	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (проект на монтаж)	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в _____ (квартал, месяц)

Государственный инспектор Ленинского
района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Казакова Марина Викторовна
(подпись)

«26» октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная школа с. Ленинское»
Журавская Марина Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«26» октября 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(42622) 23999

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Журавская Марина Владимировна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023